

Број: 612-6-1-3-2-1/15
Датум: 28.04.2015.

Предмет: Додатне информације у вези јавне набавке 6-1

Дана 27.04.2015.године примљен је захтев за додатним информацијама у вези ЈН 6-1 следећег садржаја:

- ”
1. Kod mokrog cvora u prizemlju za poziciju 2 kod Molersko-farbarskih radova da li mozete da definisete pribliznu duzinu radijatora i da li su u pitanju gusani radijatori?
 2. Kod podrumске лабораторије L11 за позисију 2 код Бетонских радова да ли можете приближно да дефинисете површину у м² коју је потребно крпити?
 3. Kod podrumске лабораторије L11 за позисију 3 код Бетонских радова да се ближе дефинисе позисија. Kolika је дебљина зидова саhte, да ли има неких претходних радова (rusenje, busenje, iskop)? “

У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, Комисија за предметну јавну набавку даје следећи

ОДГОВОР

1. Одговор за питање број 1

Обрађује се гусани радијатор димензија: 60x20 цм, висине 90 цм (9 ребра).

2. Одговор за питање број 2

Површина коју је потребно обрадити је око 25 м². Обрада обухвата местимично обијање и крпљење малтером и делимично парчићима цигле.

3. Одговор за питање број 3

Армирано-бетонску шахту димензија 50x100 x50 цм изградити у постојећи отвор димензија 80x30x60 цм у зиду од пуне опеке. Постојећи отвор прилагодити димензији шахте (бушење и шлицање зида). Дебљина зида шахте је $d=5 \div 8$ цм.

Како би што успешније отклонили сваку даљу недоумицу око спецификације радова, позивамо све заинтересоване понуђаче да обиђу просторије Машинског факултета које су предмет радова, сваког радног дана од 10 до 13 часова, уз претходну најаву на телефон 018/500-717.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 6-1